



КНМ №66210061000201325054 от 09.11.2021 г



Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области (ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Каменска-Уральского, Каменского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8
Тел. 8 (3439) 36-55-76

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 270/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 97 комбинированного вида»
(ИНН 6665008346, ОГРН 1026600931345).**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа по пожарному надзору Старцевой Анастасии Валерьевны № 270 от 09.11.2021 г.;

В период с 12 ноября 2021 г. по 15 ноября 2021 г.

Старшим дознавателем ОАПиД ОНДиПР г. Каменска-Уральского, Каменского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Деминой Анной Николаевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовали представители контролируемого лица:

1. Заведующий Никифорова Ирина Александровна;

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить безопасность путей эвакуации со 2-го этажа здания детского сада – маршевая лестница 3-го типа № 1 находится в аварийном состоянии, а именно: конструкции лестницы не прикреплены к зданию, имеют разрывы и деформации, также имеются трещины и разрывы сварных соединений и деформации ограждений, требуется АКЗ	ст. 4, ст. 6, ч. 19 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – федеральный закон 123-ФЗ); п. 4.1.2, п. 4.4.3, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020); п. 17, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ); протокол испытания наружных лестниц, выполненный ВДПО от 05.11.2019 г.	28.02.2022 г.	
2.	Не обеспечена безопасность путей эвакуации со 2-го этажа здания детского сада – маршевая лестница 3-го типа № 2 находится в аварийном состоянии, а именно: конструкции лестницы не прикреплены к зданию, имеют разрывы и деформации, также имеются трещины и разрывы сварных соединений и деформации ограждений, требуется АКЗ	ст. 4, ст. 6, ч. 19 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.1.2, п. 4.4.3, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; п. 17, п. 23 ППР в РФ; протокол испытания наружных лестниц, выполненный ВДПО от 05.11.2019 г.	28.02.2022 г.	
3.	Не обеспечена безопасность путей эвакуации со 2-го этажа здания детского сада –	ст. 4, ст. 6, ч. 19 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.1.2, п. 4.4.3, п. 4.4.7 СП	28.02.2022 г.	

	<p>маршевая лестница 3-го типа № 3 находится в аварийном состоянии, а именно: конструкции лестницы не прикреплены к зданию, имеют разрывы и деформации, также имеются трещины и разрывы сварных соединений и деформации ограждений, требуется АКЗ</p>	<p>1.13130.2020; п. 17, п. 23 ППР в РФ; протокол испытания наружных лестниц, выполненный ВДПО от 05.11.2019 г.</p>		
4.	<p>Не обеспечена безопасность путей эвакуации со 2-го этажа здания детского сада – маршевая лестница 3-го типа № 4 находится в аварийном состоянии, а именно: конструкции лестницы не прикреплены к зданию, имеют разрывы и деформации, также имеются трещины и разрывы сварных соединений и деформации ограждений, требуется АКЗ</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ч. 19 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.1.2, п. 4.4.3, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; п. 17, п. 23 ППР в РФ; протокол испытания наружных лестниц, выполненный ВДПО от 05.11.2019 г.</p>	28.02.2022 г.	
5.	<p>Не обеспечена безопасность путей эвакуации со 2-го этажа здания детского сада – маршевая лестница 3-го типа № 5 находится в аварийном состоянии, а именно: конструкции лестницы не прикреплены к зданию, имеют разрывы и деформации, также имеются трещины и разрывы сварных соединений и деформации ограждений, требуется АКЗ</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ч. 19 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.1.2, п. 4.4.3, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; п. 17, п. 23 ППР в РФ; протокол испытания наружных лестниц, выполненный ВДПО от 05.11.2019 г.</p>	28.02.2022 г.	
6.	<p>Не обеспечена безопасность путей эвакуации со 2-го этажа здания детского сада – маршевая лестница 3-го типа № 6 находится в аварийном состоянии, а именно: конструкции лестницы не прикреплены к зданию, имеют разрывы и деформации, также имеются трещины и разрывы сварных соединений и деформации ограждений, требуется АКЗ</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ч. 19 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.1.2, п. 4.4.3, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; п. 17, п. 23 ППР в РФ; протокол испытания наружных лестниц, выполненный ВДПО от 05.11.2019 г.</p>	28.02.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

✓ заведующий А.А. У.А. Николаева
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

А.А. У.А. Николаева
(подпись)

Старший дознаватель ОАПид ОНД и ПР
г. Каменска-Уральского, Каменского городского
округа УНД и ПР ГУМЧС России
по Свердловской области
капитан внутренней службы
Демина А.Н.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1EC524A161D67E8EFF3894DB81DC85964C0E
Владелец: Демина Анна Николаевна
Действителен с 23.07.2021 по 23.10.2022

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), (руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

✓ « 15 » ноября 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576039

Владелец Никифорова Ирина Александровна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022